A01
32000 Čačak; Bulevar oslobodilaca Čačka 91; Tel / Fax: +381 (0)32 373-334, 373-335, 373-336, 373-339
Matični br: 07644752; PIB: 100890144; Šifra delat.: 2573; www.atenic-commerce.com; atenic@eunet.rs
OGRANAK:Proizvodnja hladno oblikovanih profila - 18220 Aleksinac; Aleksinački Rudnik bb
Šifra delatno.:2420; Tel: +381 (0)18 415-0032; Fax: +381 (0)18 882-065; acaleksinac@atenic.rs

A02
UVERENJE O KONTROLISANJU/ABNAHMEPRUFZEUGNIS/INSPECTION CERTIFICATE 2.2

Document 2.2 as per EN10204:2004

A03 Broj / Nummer / Number: P09-A6-22-00490

A06 Kupac / Besteller / Purchaser	A07 Ugovor broj / Bestellungs Nr / OrderNo	A07.1 Datum/Date
ATENIC COMMERCE D.O.O. 32000 ČAČAK SRBIJA		
A09 Otpreminca / Absandliste Nr / Dispatch No	**Z02 Datum/Date** 01.10.2022	**A09.1 Los/Lot**

Br. Nr.	B07 Kontrolni br. Control nr.	B05 Šarža Schmelze Nr. Charge No.	B13 Količina Masse Weight (kg)	B01; B02; B09; B10; B11 Dimenzija-Material-Standard Abmessungen-Material-Standard Dimensions-Material-Standard	Z02 Ispitni pritisak Prufdruck Testpresure (Mpa)
1	200163765	381795	2.196	KVADRAT.CEV 60X60X1.80X6000 DD11 EN10219/2	
2	200125560	374615	718	OKRUGLA CEV 17.1X1.80X6000 DD11 EN10219/2	
3	200124878	374311	718	OKRUGLA CEV 17.1X1.80X6000 DD11 EN10219/2	
4	200140358	881443	724	OKRUGLA CEV 17.1X1.80X6000 DD11 EN10219/2	
5	200135197	163104	600	OKRUGLA CEV 17.1X1.80X6000 DD11 EN10219/2	

Br. Nr.	C11 Gr.razvlačenja Yield Stress Re [MPa]	C12 Zatez.čvrst. TensileStrength Rm [MPa]	C13 Iztezanje Elongation A [%]	C50 Žilavost / Impact Test Energy [J]	C71 Hemijski sastav / Chemishe Zusammen setzung / Chemical analysis						
					C	Mn	Si	P	S	Al	C93 CEV
1	314	394	33		0,080	0,390	0,008	0,014	0,008	0,037	0,145
2	319	407	32		0,070	0,380	0,010	0,009	0,006	0,028	0,133
3	319	407	32		0,080	0,420	0,012	0,009	0,005	0,035	0,150
4	306	392	33		0,080	0,380	0,010	0,012	0,006	0,039	0,143
5	320	398	30		0,070	0,400	0,009	0,011	0,007	0,033	0,137

Z01
Potvrđujemo, da gore opisani isporučeni proizvodi odgovaraju zahtevima definisanog standarda, ugovora (porudžbine).
Wir bestdtigen,.dass die oben beschriebenen Produkte den Anforderungen des definierten Standards, Vertrages (Bestellung) entsprechen.
We confirm that the products described above meet the requirements of the defined standard, contract (order).

Z02

Rukovodilac službe SQ
Qualitetssicherung Abteilung
Quality Assurance Department

UNIPROMET
Na svetloj strani puta
32000 Čačak, Bulevar Oslobodilaca 92A, Konjevići; Tel/Fax +381 32 357 040: e-mail: office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs

UVERENJE O KVALITETU: EN 10204:2004 TIP 2.2 TEST REPORT: EN 10204:2004 TYP 2.2	Broj / Number: 569 - 22
Kupac / Purchaser:	KORALI DOO
Ugovor / Order no:	Otpremnica broj / Delivery note: PKF22-08365

Isporuka/Delevery:

Šarža Heat No.	Dimenzije / Dimensions mm	Količina / Quantity		Materijal Base material	Standard
		Kom Pcs	Težina/Weight kg		
225907	100x100x2.8x6000		4050	S235JR	EN 10219-1: 2006
225908	100x100x2.8x6000		1620	S235JR	EN 10219-1: 2006

Hemijski sastav/Chemical composition %:

Šarža Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	V	Nb	N	Cev	Broj sertifikata Certificate No.
	x100		x1000				x100			x1000					x100	
225907	3	30	26	12	18	37	44	14	12	4	1	3	1	3	16	1000253647/58
225908	5	31	22	14	22	41	41	15	14	3	1	2	5	4	17	1000253647/60

Mehanička svojstva/Mechanical properties:

Šarža Heat No.	Rm Mpa	Reh Mpa	A %	Broj sertifikata Certificate No.
225907	416	318	26.6	1000253647/58
225908	426	326	26.8	1000253647/60

CE
1017
CPD 06.542.194

EN 10219-1:2006
Hladno oblikovane cevi za građevinarstvo i arhitekturu
Cold formed steel hollow sections for building and civil engineering
Kvalitet/ Product designation: S235JRH

Datum / Date: 30.09.2022.

M.P.

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UNIPROMET d.o.o. ČAČAK

Sektor kvaliteta / Quality department
Bojan Grahovac